



An: Bernd Benz/Schopfheim/DE,
Kopie:
Blindkopie:
Betreff: WG: Ihre Anfrage bzgl. Eignung Baugrundstück zukünftiges Zentralklinikum

Von: Gutermuth Bert <Bert.Gutermuth@rega.ch>
An: "b.benz@schopfheim.de" <b.benz@schopfheim.de>,
Kopie: Erne Jean-Jacques <Jean-Jacques.Erne@rega.ch>, Capatt Curdin <Curdin.Capatt@rega.ch>, Surer Roger <Roger.Surer@rega.ch>
Datum: 09.02.2017 11:39
Betreff: Ihre Anfrage bzgl. Eignung Baugrundstück zukünftiges Zentralklinikum

Sehr geehrter Herr Benz,

wie telefonisch besprochen, lassen sich aus den bisher von Ihnen vorgelegten Unterlagen keine Ausschlusskriterien für die Erstellung eines Hubschrauberlandeplatzes im vorgesehenen Areal ersehen.

Eine verbindliche Aussage liesse sich aber erst nach Beurteilung vor Ort und genauer Erfassung der Hindernisdaten in Bezug auf gesetzliche Regelungen machen. Insbesondere die genaue Positionierung des Landeplatzes im Verhältnis zu den Starkstromleitungen (die ggf. im Anflugbereich auch unterirdisch verlegt werden könnten, s. Schwarzwald-Baar-Klinikum), spielt dabei eine entscheidende Rolle. Grundsätzlich sei darauf hingewiesen, dass Stromleitungen insb. in Bezug auf die zu erwartende Weiterentwicklung im Bereich GPS-basierter Instrumentenanflüge auf Krankenhäuser, nachteilig sein können.

Für Rückfragen stehe ich Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen,

Bert Gutermuth
Pilot

Schweizerische Rettungsflugwacht Rega

Basis Basel
Postfach
CH-4030 Basel - Flughafen
Tel. +41 61 325 29 66
Fax +41 61 325 2582

E-Mail bert.gutermuth@rega.ch

Besuchen Sie uns im Web <http://www.rega.ch>